




SANİTER®

GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No	: 2162963-25.R1
Sözleşme/Teklif No:	: 21487-25
Analizin Amacı	: SANİTER ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı	: ADOLİN BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi	: FEVZİ PAŞA MAH. ERDOĞAN SOK. NO 15 / A SİLİVRİ/İSTANBUL
Proje Adı	: -
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı	
Numunenin ;	
Cinsi	: ARVESOL 911 ANTİFİRE PLUS
Seri-Parti/ No	: 2510.999
Ambalaj Şekli/Türü	: PLAKA
Miktarı	: 1 ADET (30*30 CM)
Üretim Tarihi	: -
Son Kullanma Tarihi	: -
Üretici Firma/Marka	: -
Alındığı Yer	: -
Numune Sıcaklığı	: -
Ortam/ Teslim Sıcaklığı	: -
Alındığı/Geliş Tarihi	: 14.10.2025
Analiz Başlangıç tarihi	: 14.10.2025
Rapor Tarihi	: 03.11.2025


14.10.2025 tarihinde tarafınızca gönderilen "ARVESOL 911 ANTİFİRE PLUS" numunesinde yapılan fiziksel analiz sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.




Başlangıç




30.Dakika



60.Dakika



90.Dakika



120.Dakika

SONUÇ: TS EN 13501-2 standardına göre 30*30 cm boyutlarında "ARVESOL 911 ANTİFİRE PLUS" uygulanmış numuneye 10 cm. uzaklıktan bunzen beki alevi (ortalama 1400°C) uygulanmıştır. Alev maruz kalan numunede 120 dk sonunda numune yüzeyinde tutuşma olmadığı ve alev almadığı gözlemlenmiştir. Söz konusu numunenin arka yüzündeki sıcaklık 113.4 °C olarak ölçülmüştür.

Cansu FİL
Fiziksel /Kimya Bölüm Sorumlusu

SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM
MÜHENDİSLİK - Z. TUR. S.
Y. T. 0216 470 81 48 - 470 81 49
Tasdik Olunur
Gül KELLEÇİ ÇAKMAK
Lab. Teknik Müdürü
V.D. Kozyatagı No 744394501

Yasemin AKBİYİKOĞLU
Numune Kabul ve Raporlama
Bölüm Sorumlusu

